



**ZKUŠEBNA
STAVEBNÉ
TRUHLÁRSKÝCH
VÝROBKŮ**

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-09-017

na výrobek:

Hliníkové dveře vchodové, dovnitř a ven otevíravé – systém HEROAL 065
SKP: 28.12.10

žadatel:

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67, 602 00 Brno
IČ: 26232073

výrobce:

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 67, 602 00 Brno
IČ: 26232073

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C2
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 1A – jednokřídlové a dvoukřídlové typy dovnitř otevíravých dveří npd – jednokřídlové a dvoukřídlové typy ven otevíravých dveří
Nebezpečné látky	Zákon č. 356/2003 Sb., Vyhl. MPO č. 231/2004 Sb., Vyhl. MPO č. 232/2004 Sb., Směrnice Rady 76/769/EHS	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1	prošel (funkční bez deformací)
Akustické vlastnosti	-	npd
Součinitel prostupu tepla U_D	Deklarovaná hodnota	$U_D = 2,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře s izol. sklem ($U_g=1,1$)
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 2


Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-045-08 vydaného dne 16.06.2008 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o zkouškách č. AZL-019-09 vydaného dne 17.02.2009 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o posouzení nebezpečných látek č. NL-015-08 vydaného dne 16.06.2008 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-038-08 vydaného dne 16.06.2008 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14351-1 č. 1389-CPD-09-017 vydaný dne 17.02.2009 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 17. února 2009

Platnost do: 17. února 2014




Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV