



vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-07-044

na výrobek:

**Plastové okno a balkónové dveře z profilu INOUTIC, systém PRESTIGE**

SKP: 25.23.14

žadatel:

**STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.**

**Kounicova 949/67, 602 00 Brno**

**IČ: 26232073**

výrobce:

**STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.**

**Kounicova 949/67, 602 00 Brno**

**IČ: 26232073**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída <b>C4</b> - dvoukřídlové okno a balkónové dveře třída <b>C3</b> - jednokřídlové okno
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída <b>E750</b> - jednokřídlové okno a balkónové dveře třída <b>8A</b> - dvoukřídlové okno
Nebezpečné látky	-	<b>npd</b>
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1	<b>prošel</b> (funkční bez deformací)
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	<b>R<sub>w</sub> (C; C<sub>r</sub>) = 32 (-1; -5) dB</b>
Součinitel prostupu tepla U <sub>w</sub>	Deklarovaná hodnota	<b>U<sub>w</sub> = 1,2 W.m<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup></b>
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída <b>4</b> - jednokřídlové okno a balkónové dveře třída <b>3</b> - dvoukřídlové okno

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-094-07 vydaného dne 10.07.2007 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-053-07 vydaného dne 29.06.2007 Zkušebnou STV - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o stanovení zvukové izolace oken podle ČSN EN 14351-1, příloha B č. V-Rw-033-07 vydaného dne 10.07.2007 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14351-1 č. 1389-CPD-07-044 vydaný dne 10.07.2007 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

**Datum vydání: 10. července 2007**



**Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.**  
vedoucí Zkušebny STV